

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РАСКО Газэлектроника»

А.С. Осипов

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по информационным технологиям

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»

А.А. Дергаев

2026 г.



АКТ

Интеграционные испытания корректоров объема газа ТС220 с модулем телеметрии МТЭК-03 производства ООО «РАСКО Газэлектроника», с ЕПУ СТМ на платформе «ИУСЦИФРА» производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»

Настоящий акт составлен о том, что комиссией в составе:

Представителей ООО «РАСКО Газэлектроника»:

- Р.А. Романов – Начальник отдела электроники и программного обеспечения
- А.М. Лаптев – Тестировщик отдела электроники и программного обеспечения

Представителей ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»:

- А.Н. Карманова – Начальник Управления разработки и сопровождения производственных систем
- Д.С. Максименко – Главный специалист отдела технического сопровождения производственных систем Управления разработки и сопровождения производственных систем

в период с 02.02.2026 по 06.02.2026 года проведены интеграционные испытания корректоров объема газа ТС220 с модулем телеметрии МТЭК-03 производства ООО «РАСКО Газэлектроника» с ЕПУ СТМ на платформе «ИУСЦИФРА» производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Испытания проводились в объеме программы и методики испытаний «Интеграционных испытаний корректоров объема газа ТС220 с модулем телеметрии МТЭК-03 производства ООО «РАСКО Газэлектроника» с ЕПУ СТМ на платформе «ИУСЦИФРА» производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Перечень оборудования, объем и результаты испытаний представлены в прилагаемом к акту протоколе на 27 листах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В ходе проведения интеграционных испытаний корректоров объема газа ТС220 с модулем телеметрии МТЭК-03 производства ООО «РАСКО Газэлектроника», с ЕПУ СТМ на платформе «ИУСЦИФРА» производства ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» установлено, что ЕПУ СТМ успешно выполнил сбор, обработку и отображение текущих значений газопотребления, верно и в полном объеме считал записи часовых архива, успешно считал и отобразил конфигурационные и системные параметры КОГ, а также выполнил ввод настроечных параметров с различными уровнями доступа к КОГ по каналам связи ТСР-IP.

Во время проведения испытаний случаев отказа, сбоя или аварийных ситуаций в работе КОГ и ЕПУ СТМ не зафиксировано. Конфигурационные параметры, архивные записи и текущие показания КОГ совпадают с данными на ЕПУ СТМ.

Интеграционные испытания корректоров объема газа ТС220 с модулем телеметрии МТЭК-03 производства ООО «РАСКО Газэлектроника», с ЕПУ СТМ на платформе «ИУСЦИФРА» производства, ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг», выполнены в полном объеме и считаются успешными.

Начальник отдела электроники и программного обеспечения
ООО «РАСКО Газэлектроника»

 Р.А. Романов

Тестирующий отдела электроники и программного обеспечения
ООО «РАСКО Газэлектроника»

 А.М. Лаптев

Начальник Управления
разработки и сопровождения производственных систем
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»

 А.Н. Карманова

Главный специалист
отдела технического сопровождения производственных систем
Управления разработки и
сопровождения производственных систем
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»

 Д.С. Максименко